

フロン排出抑制法に基づく低温貯蔵庫 第一種特定製品 簡易点検記録表

機種		型式		機番		管理責任者	
----	--	----	--	----	--	-------	--

点検項目	点検基準	点検頻度	点検年											
			月											
			日											
			点検者											
1 機器の騒音・振動	異常音がないこと 異常振動がないこと	3ヶ月に1回以上												
2 機器の状態確認	(目視) 機器周辺に油漏れ 油にじみがないこと													
	(目視) 凝縮器(空気を取込む 部分)にホコリの付着 がないこと													
3 機器の破損、腐食	(目視) 破損がないこと 著しい腐食がないこと													
4 機器の温度 調整機能	冷えること													
5 気付き事項														

※上記の不具合があった場合は、購入店にお問い合わせ下さい。

冷媒の漏えいを発見した場合は、速やかに漏えい箇所の特定及び修理を依頼して下さい。

※[記録の保管] 低温貯蔵庫を廃棄するまで点検表を保管して下さい。